

**TRASMISSIONE VIA PEC**

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.  
Dati di prot. nell'allegato "signature.xml"*

Spettabile

ATO2 PIEMONTE  
**VERCELLI**

Servizio: B1.07  
Pratica: K13\_2020\_02695

p.c.: Cordar S.p.A. Biella Servizi  
**BIELLA**

Regione Piemonte  
Settore Tutela delle Acque  
**TORINO**

tutela.acque@cert.regione.piemonte.it

Comune di **PIATTO**

Comune di **BIOGLIO**

Comune di **PETTINENGO**

**ASL BIELLA**

Rif. Prot. ATO n. 990 del 09.06.2022, Prot. Arpa n.53516 del 10.06.2022, servizio Arpa B1.07

**OGGETTO:** Ridefinizione delle Aree di Salvaguardia delle sorgenti a servizio dell'acquedotto del comune di Piatto (BI) e site nel territorio dei Comuni di Bioglio e Pettinengo (BI), art. 94 D.lgs. 152/06, D.P.G.R. 15/R del 15.02.2006 – Aggiornamento - Parere

Con la presente si trasmette il contributo di Arpa Piemonte in merito alla documentazione integrativa e di aggiornamento, inerente la proposta di definizione delle aree di salvaguardia in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile  
del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est  
Dott. Jacopo Mario Fogola

JF/gap

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST  
 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

*Rif. Prot. ATO n. 990 del 09.06.2022, Prot. Arpa n.53516 del 10.06.2022, servizio Arpa B1.07*

**OGGETTO:**

**Ridefinizione delle Aree di Salvaguardia delle sorgenti a servizio dell'acquedotto del comune di Piatto (BI) e site nel territorio dei Comuni di Bioglio e Pettinengo (BI), art. 94 D.lgs. 152/06, D.P.G.R. 15/R del 15.02.2006 – Integrazioni - Parere**

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico professionale esperto	
	Nome: Dott.ssa Geol. Gabriella Porta	
Verifica e approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est	
	Nome: Dott. Jacopo Mario Fogola	

## Premessa

Con nota n. 990 del 09.06.2022, ATO2 Piemonte ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla società CORDAR S.p.A. Biella Servizi, in riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata dall'Agenzia Scrivente con nota prot. 108523 del 30.12.2020, relativamente al procedimento di definizione delle aree di salvaguardia di 21 sorgenti, site nei comuni di Bioglio e Pettinengo, già utilizzate ad uso acquedottistico a servizio del comune di Piatto.

La succitata richiesta di chiarimenti/approfondimenti verteva in particolare sui seguenti aspetti:

1. mancata ripartizione, ove possibile, di ZRR e ZRA
2. verifica aggiornata dei centri di pericolo (opportuna in quanto il documento era datato 2012-2013)
3. informazioni circa i sistemi di raccolta, trattamento e scarico degli edifici ricadenti all'interno della ZRR delle suddette sorgenti.

La documentazione pervenuta, redatta nel Marzo 2022 dallo *Studio Associato di geologia Maffeo* dal titolo "*Indagine geologica per la definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti situate nei comuni di Bioglio e Pettinengo alimentanti l'acquedotto di Piatto*", non fa esplicito riferimento, nel titolo e nei contenuti, alla richiesta di documentazione integrativa pervenuta dall'Agenzia.

Detta documentazione:

1. chiarisce che la ZR non è stata suddivisa in ZRR e ZRA, in quanto *le aree potenzialmente ricadenti nella ZRA oltre a essere poco estese sono interamente date da settori boschivi senza presenza di alcun manufatto nei centri di pericolo*. In merito si ritiene che in tale condizione, non prevista dal Regolamento 15R/2006, sarà comunque necessario adottare i vincoli più restrittivi previsti per la ZRR
2. apporta un aggiornamento della relazione datata 2012-2013, in merito alle condizioni delle captazioni e dei centri di pericolo riscontrati, come richiesto al punto 2
3. rispetto al punto 3, relativo ai centri di pericolo, non vengono invece fornite le informazioni richieste, indispensabili ai fini dell'espressione di un parere da parte dell'Agenzia scrivente. In particolare dalla consultazione della Tavola 4: Aree di salvaguardia, si rileva che all'interno delle ZR delle sorgenti Piatto 26, Piatto 31, Piatto 32, Piatto 30, Piatto 28, Piatto 33, Piatto 24, Piatto 5 e Piatto 3 e Piatto 4, Piatto 4bis, sono presenti edifici per i quali non è indicato il sistema di scarico dei reflui

## Conclusioni

La documentazione integrativa non contiene le informazioni relative ai centri di pericolo gravanti all'interno delle ZRR delle sorgenti, richieste con nota prot. 108523 del 30.12.2020 e pertanto allo stato attuale non è possibile esprimere un parere tecnico favorevole relativamente alla ridefinizione delle aree di salvaguardia in esame